



ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Közegészségügyi Főosztály

1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 1437 Budapest, Pf. 839

Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 476-1278 Telefax: (1) 476-6428

E-mail: kozegeszseg@oth.antsz.hu

ÉRKEZETT 2008 AUG 27.
717

Iktatószám: OTH 4252-3/2008.

Tárgy: Renova zománc, Izofix festék, Dunaplaszt Uretál tixotróp bevonat és Dunaplaszt elektro porlakkok alkalmazási engedélyének meghosszabbítása az Egrokorr Zrt. (2030 Érd, Fehérvári út 63-65.) kérelmére

Előadó: Dr. Mándy Eszter

Telefon: (1) 476-1220

HATÁROZAT

Közegészségügyi szempontból **engedélyezem az EGROKORR Zrt.** (2030 Érd, Fehérvári út 63-65.) által gyártott Renova kádfelújító zománc, Izofix festék, Dunaplaszt Uretál tixotróp bevonatrendszer és Dunaplaszt elektro P, EP porlakkok alkalmazását ivóvízellátás területén az alábbi feltételekkel:

Egyedi feltételek:

1. **RENOVA** kétkomponensű, epoximűgyanta-amin kötőanyag alapú kádfelújító zománc:

A forgalmazó köteles a felhasználót tájékoztatni az alábbiakról:

- 1.1. A zománc a teljes kádfelület bevonására nem, csak a vízzel érintkező felület legfeljebb 25-30 %-áig terjedő felületére felújításra használható.
- 1.2. A termékkel érintkező víz hőmérséklete a 45 °C-ot nem haladhatja meg.
- 1.3. A Renova zománcfestékekkel felújított kádat használatbavétel előtt minimum 1 x 24 óráig 45 °C-os vízzel fel kell tölteni, az áztatóvizet a csatornába kell engedni, azt fürdésre felhasználni nem szabad.

2. **Műgyanta-kopolimer kötőanyagú IZOFIOX** festék:

A forgalmazó köteles a felhasználót tájékoztatni az alábbiakról:

- 2.1. A festékkel érintkező víz hőmérséklete a 30 °C-ot nem haladhatja meg.
- 2.2. Ivóvízellátás területén történő felhasználás esetén a termékkel bevont tározót, medencét minimum 1 x 24 óráig ivóvízzel fel kell tölteni, majd az áztatóvizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célokra felhasználni nem szabad.
- 2.3. A tisztításra, illetve a fertőtlenítésre vonatkozó utasítást a gyártó, illetőleg a forgalmazó köteles egyértelműen a vásárló tudomására hozni. Tisztításnál, fertőtlenítésnél a gyártó utasításain túlmenően be kell tartani az MSZ EN 1508:2000 (Vízellátás. A víztároló rendszerek és elemek követelményei) szabvány előírásait.

3. **Dunaplaszt Uretal tixotróp, kétkomponensű, oldószermentes bevonatrendszer:**

A forgalmazó köteles a felhasználót tájékoztatni az alábbiakról:

- 3.1. A bevonatrendszer legfeljebb 30 °C hőmérsékletű ivóvízzel érintkező acél és betontartályok védelmére használható.

- 3.2. Ivóvízellátás területén történő felhasználás esetén a termékkel bevont tartályt minimum 1 x 24 óráig ivóvízzel fel kell tölteni, majd az áztatóvizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célokra felhasználni nem szabad.
- 3.3. A tisztításra, illetve a fertőtlenítésre vonatkozó utasítást a gyártó, illetőleg a forgalmazó köteles egyértelműen a vásárló tudomására hozni. Tisztításnál, fertőtlenítésnél a gyártó utasításain túlmenően be kell tartani az MSZ EN 1508:2000 (Vízellátás. A víztároló rendszerek és elemek követelményei) szabvány előírásait.

4. Dunaplaszt elektro P és EP epoxi-poilészter alapú porlakkok:

A forgalmazó köteles a felhasználót tájékoztatni az alábbiakról:

- 4.1. A termékek ivó- és használati melegvíz-ellátás területén alkalmazhatók.
- 4.2. A bevonattal érintkező víz hőmérséklete a 60 °C-ot nem haladhatja meg.
- 4.3. Ivó- és használati melegvíz-ellátás vízellátás területén történő felhasználás esetén a termékkel bevont acél, illetve alumínium tartályt minimum 1 x 24 óráig ivó, illetve 60 °C-os használati melegvízzel fel kell tölteni, majd az áztatóvizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célokra felhasználni nem szabad.
- 4.4. A tisztításra, illetve a fertőtlenítésre vonatkozó utasítást a gyártó, illetőleg a forgalmazó köteles egyértelműen a vásárló tudomására hozni. Tisztításnál, fertőtlenítésnél a gyártó utasításain túlmenően be kell tartani az MSZ EN 1508:2000 (Vízellátás. A víztároló rendszerek és elemek követelményei) szabvány előírásait.

Általános feltételek:

5. Az engedély kizárólag az Országos Környezetegészségügyi Intézet (OKI) 6404/1/2008., 6404/2/2008., 6404/3/2008. és 6404/4/2008. OKI számú szakvéleményeivel véleményezett, az Egrokor Zrt. (Érd) által gyártott, fent megnevezett termékekre vonatkozik.
6. Kizárólag a jelen határozattal tartalmilag és formailag megegyező, a www.antsz.hu (közegészségügy / környezetegészségügy / ivóvíz) honlapon megtalálható engedély hiteles.
7. Jelen engedély az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) kormányrendelet 8.§ (6) bekezdésének megfelelően a kiadás időpontjától számított öt évig érvényes, és újabb öt évre meghosszabbítható.
8. Amennyiben a gyártó a termék összetételében, anyagában változtatásokat eszközöl, új engedélyt kell kérni.

A határozat ellen a kézbesítést követő naptól számított 15 napon belül benyújtandó fellebbezéssel lehet élni az elsőfokú eljárás díjtételével megegyező mértékű jogorvoslati díj befizetése mellett. A fellebbezést az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalhoz kell címezni (1051 Budapest, Zrínyi u. 3.), de hatóságomnál kell benyújtani.

INDOKOLÁS

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal a 2003. május 5-én kelt, OTH-2395/2003. számú határozatával engedélyezte a Renova kádfelújító zománc, Izofix festék, Dunaplaszt Uretál tixotróp bevonatrendszer és Dunaplaszt elektro P, EP porlakkok alkalmazását az ivóvízellátás területén öt éves időtartamra. Jelen alkalommal az engedély meghosszabbítását kéri.

Az Egrokkorr Zrt. (2030 Érd, Fehérvári út 63-65.) 2008. július 18-án kelt kérelmére, az Országos Környezetegészségügyi Intézet 2008. június 30-án kelt, 6404/1/2008., 6404/2/2008., 6404/3/2008. és 6404/4/2008. OKI számú szakvéleményei alapján megállapítottam, hogy a víz kezelésére alkalmazni kívánt tárgyi termékek megfelelnek az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet előírásainak.

Határozatom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Tv. 71-74. §-án, valamint az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 8.§ (3).bekezdésén alapul.

A fellebbezési lehetőséget 2004. évi CXL. Tv. 98. § (1), a 99. § (1) bekezdése valamint a 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 2/A §- a állapítja meg. A jogorvoslati díj mértékét a népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet 2. § (5) bekezdése alapján állapítottam meg.

A kérelmező befizette a 94 200 Ft díjat az 51/2007. (XI. 30.) EüM rendelettel módosított, a népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) számú NM rendelet 1. számú mellékletének VII. 3. pontja szerint.

Budapest, 2008. augusztus 22.

Dr. Falus Ferenc

országos tisztifőorvos nevében kiadmányozza



Erről értesül:

1. Egrokkorr Zrt. (2030 Érd, Fehérvári út 63-65.)
2. Országos Környezetegészségügyi Intézet Vízbiztonsági és vízhygiénés főosztály
3. Irattár